



공사명 PROJECT TITLE

연세대 백주년기념관
콘서트홀 리모델링
공사 중 정보통신공사
(음향/영상/무대)

NO	DESCRIPTION	DIMENSION	Q'TY	CIRCUIT				CAPACITY	REMARK
				DIMMER	R.D	DIRECT	DMX		
③	BORDER LIGHT	HL 200W*9LAMPS	8	4 (1~4)	-			14.4	신설 (IL타입에서 HL로 교체)
④	SUSPENSION LIGHT FLY DUCT NO.1	12,000L 30A -21 OUT, XLR 1OUT	1	9 (5~13)	3 (1~3)		1	(18)	교체 (라이트 기존 설치품 재사용)
⑤	U.S.R.B. DOWN LIGHT	HL 500W	33	2 (75~76)	-			16.5	교체
	U.S.R.B. LED LIGHT	LED BAR 15W (1M)	1식		2 (19~20)				
⑦	SUSPENSION LIGHT LFY DUCT NO.2	17,000L/ 30A -21 OUT, XLR 1OUT	1	9 (14~22)	3 (4~6)		1	(18)	교체 (라이트 기존 설치품 재사용)
⑩	SUSPENSION LIGHT FLY DUCT NO.3	17,000L / 30A -21 OUT, XLR 1OUT	1	9 (23~31)	3 (7~9)		1	(18)	신설
	SPOT LIGHT	FRESNEL HL 1KW	18						신설
⑬	SUSPENSION LIGHT FLY DUCT NO.4	12,000L / 30A -21 OUT, XLR 1OUT	1	9 (32~40)	3 (10~12)		1	(18)	신설
	SPOT LIGHT	FRESNEL HL 1KW	18						신설
⑬	UPPER HORIZONT LIGHT FLY DUCT	12,000L / 30A-30OUT	1	6 (41~46)	-			(18)	교체 (라이트 기존 설치품 재사용)
⑳	(APRON) DOWN LIGHT	HL 500W	6	1 (74)				7	신설
㉒	CEILING LIGHT FLY DUCT	4,000L C-6OUT, XLR1OUT 4,000L C-4OUT 4,000L C-6OUT, XLR1OUT	1	6 (47~52)	2 (13~14)		2 (추가)	(12)	신설 (LIGHT는 기존 LIGHT를 재사용)
㉓	CEILING LIGHT FRAME#1 FLY DUCT	15,000L / 30A-14OUT, XLR 1OUT	1	6 (53~58)	1 (15)		1	(12)	교체 (라이트 기존 설치품 재사용)
㉔	CEILING LIGHT FRAME#2 FLY DUCT	6,000L / 30A-6OUT	1	3 (59~61)					교체
	ZOOM ELLIPSOID SPOT LIGHT	HL 2KW	4					8	신설
㉕	WALL POCKET (CEILING BOOTH #2)	30A-2OUT	1			2			교체
	FOLLOW PIN SPOT	MSR 2.5KW	1					5	신설
㉖	FLOOR POCKET #1~4	30A-4 OUT, XLR 1OUT	4	12 (62~73)	3 (16~18)			8	교체
㉗	LIGHT CONSOLE	HYDRA SKY 48	1						교체
	- HOUSE LIGHT CONSOLE	REMEMBRANCE 6F	2	4 (78~81)					신설 (조정실 및 무대 벽부에 설치)
③①	RD & DIMMER PANEL	96DIM, 20RD	1						32CH 추가 설치
								16	
	SPARE			15 (82~96)		4		8	
	SUB TOTAL			96	20	6	7	197	수용율 80% : 158KW (MAIN MCCB 4P 250A)

비 고 REMARKS

서울시 마포구 월드컵로 134 관수빌딩 5층
T : 02-332-3329(10) F : 02-325-4432

등록설계번호 : 제서울E-1-043호
건축전기설비기술사 이 성 욱

제 도 DRAWN BY

검 사 CHECKED BY

협 의 CONSULT

- △ / /
- △ / /
- △ / /
- △ / /
- △ / /
- △ / /

승 인 APPROVED BY

축 척 SCALE

NONE

날 짜 DATE

2013. 3. 2

도면명 준공도면

무대조명장치 리스트

도면번호 SHEET NO

ST-002